

LEGENDA:

	uziemienie otokowe - płaskownik FeZn 30x4
	przewód uziemiający - płaskownik FeZn 30x4
	połączenie spawane
ZP	zacisk probierczy w puszce dogruntowej
	przewód odprowadzający - drut FeZn ⌀8 w rurce odgromowej
	zwód poziomy na uchwytach dystansowych - drut FeZn ⌀8
	iglica odgromowa na wsporniku ściennym, h=1m powyżej solarów
	połączenie skręcane
	połączenie dachów o różnych pozlomach

OCHRONA ODGROMOWA
ZGODNIE Z PN-EN 62305

OCHRONA OD PORAŻEŃ
ZGODNIE Z PN-IEC/HD 60364
SZYBKIE SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE
ZASILANIA W UKŁADZIE SIECI TN-S

PRACOWNIA PROJEKTOWO- KOSZTORYSOWA, "BUD-KOSZT"
ul.Polna 9, 55-114 Wisznia Mała, tel. (071) 7278271

TEMAT	Projekt budowlany hali sportowej przy szkole podstawowej w Piławie Górnej				STADIUM P.B.
INWESTOR	Gmina Piława Górna ul. Piastowska 29, 58–240 Piława Górna				BRANŻA ELEKTR.
WYKONAWCA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR.	DATA	PODPIS	NR RYS.
projektant	mgr inż. Robert Poloch	WKP/0178/PWOE/10 spec. instalacyjna	05. 2015		E/3
sprawdził	mgr inż. Marek Żelawski	WKP/0161/POOE/14 spec. instalacyjna	05. 2015		
asystent	mgr inż. Piotr Murach		05. 2015		
TREŚĆ RYSUNKU	INSTALACJE UZIEMIENIA I ODGROMOWA				1:100