

LEGENDA:	
A.2	oprawa LED 24W 4000K
B.2	oprawa LED 23W NT OPAL 4000K
C.1	oprawa 2x49W EVG IP66 4000K
E.1	oprawa downlight LED 13W 4000K
EW1	oprawa ewak. 18W, praca awaryjna 1h, IP65
EW2	oprawa ewak. 18W z plkt. kierunk., praca awaryjna 1h, IP65
EW3	oprawa ewak. 11W z plkt., praca awaryjna 1h, IP65
	przycisk p/t (wys. montażu 1,1m)
	łącznik pojedynczy p/t (wys. montażu 1,1m)
	łącznik podwójny p/t (wys. montażu 1,1m)
	łącznik pojedynczy p/t IP44 (wys. montażu 1,1m)
	łącznik podwójny p/t IP44 (wys. montażu 1,1m)
	gn. pojedyncze 230V 2P+PE 16A p/t (wys. montażu 0,3m)
x	gn. wielokrotne 230V 2P+PE 16A p/t (x-krotność, wys. montażu 0,3m)
	gn. pojedyncze 230V 2P+PE 16A p/t IP44 (wys. montażu 1,1m)
x	gn. wielokrotne 230V 2P+PE 16A p/t IP44 (x-krotność, wys. montażu 1,1m)
	punkt zasilania elektrycznego
R2	rozdzielnica piętra R2
RK	rozdzielnica kotłowni RK
SzU	szyna uziemiająca

OCHRONA OD PORAŻEŃ
ZGODNIE Z PN-IEC/HD 60364
SZYBKIE SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE
ZASILANIA W UKŁADZIE SIECI TN-S

1/1	kotłownia	200
1/2	Klatka schodowa	150
1/3	Pomieszczenie magazynowe	100
1/4	Szatnia widzów	200
1/5	Pom. porządkowe	100
1/6	W.C. mężczyźni	200
1/7	W.C. kobiety	200
1/8	Klatka schodowa	150
1/9	Widownia	100
1/10	Pomieszczenie techniczne	100

PRACOWNIA PROJEKTOWO- KOSZTORYSOWA, "BUD-KOSZT"
ul.Polna 9, 55-114 Wisznia Mała, tel. (071) 7278271

TEMAT	Projekt budowlany hali sportowej przy szkole podstawowej w Piławie Górnej				STADIUM P.B.
INWESTOR	Gmina Piława Górna ul. Piastowska 29, 58–240 Piława Górna				BRANŻA ELEKTR.
WYKONAWCA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR.	DATA	PODPIS	NR RYS.
projektant	mgr inż. Robert Poloch	WKP/0178/PWOE/10 spec. instalacyjna	05. 2015		E/2
sprawdził	mgr inż. Marek Żelawski	WKP/0161/POOE/14 spec. instalacyjna	05. 2015		
asystent	mgr inż. Piotr Murach		05. 2015		
TREŚĆ RYSUNKU	INSTALACJE ELEKTRYCZNE - PIĘTRO				1:100