

LEGENDA:

A.1	oprawa LED 600x600 32W 4000K
A.2	oprawa LED 24W 4000K
A.3	oprawa LED 41W OPAL 600x600 IP65 4000K
B.1	oprawa LED 19W OPAL 855 4000K
B.2	oprawa LED 23W NT OPAL 925 4000K
C.1	oprawa 2x49W EVG IP66 4000K
D.1	oprawa ksenonowa 250W sym. IP65
D.2	oprawa ksenonowa 250W asym. IP65
E.1	oprawa downlight LED 13W 4000K
F.1	oprawa 3x80W EVG z siatką ochronną 4000K
G.1	oprawa 1x42W EVG IP65
EW1	oprawa ewak. 18W, praca awaryjna 1h, IP65
EW2	oprawa ewak. 18W z piktogramem kierunkowym, praca awaryjna 1h, IP65
EW3	oprawa ewak. 11W z piktogramem, praca awaryjna 1h, IP65
EW4	oprawa ewak. 8W, praca ciągła lub awaryjna 1h, IP65
	przycisk p/t (wys. montażu 1,1m)
	łącznik pojedynczy p/t (wys. montażu 1,1m)
	łącznik podwójny p/t (wys. montażu 1,1m)
	łącznik schodowy p/t (wys. montażu 1,1m)
	łącznik pojedynczy p/t IP44 (wys. montażu 1,1m)
	łącznik podwójny p/t IP44 (wys. montażu 1,1m)
	łącznik schodowy p/t IP44 (wys. montażu 1,1m)
	sufitowy czujnik ruchu 360° IP44
PS	panel sterownia oświetleniem (obudowa zamykana na klucz)
	gn. pojedyncze 230V 2P+PE 16A p/t (wys. montażu 0,3m)
x1	gn. wielokrotne 230V 2P+PE 16A p/t (x-krotność, wys. montażu 0,3m)
	gn. pojedyncze 230V 2P+PE 16A p/t IP44 (wys. montażu 1,1m)
x1	gn. wielokrotne 230V 2P+PE 16A p/t IP44 (x-krotność, wys. montażu 1,1)
	punkt zasilania elektrycznego
RG	rozdzielnica główna RG
R1	rozdzielnica sali R1
SzU	szyna uziemiająca

0/1	Sala fitness	300
0/2	Hol wejściowy	100
0/3	Portiernia	300
0/4	Wiatrołap	100
0/5	Magazyn sprzętu	200
0/6	W.C. męski	200
0/7	Pom. porządkowe	100
0/8	W.C. niepełnosprawnych / kobiet	200
0/9	siłownia	300
0/10	Węzeł sanit. nauczyciele	200
0/11	Pokoj nauczycieli	500
0/12	Szatnia	200
0/13	Węzeł sanitarny	200
0/14	Szatnia	200
0/15	Węzeł sanitarny	200
0/16	Przedsionek	200
0/17	Szatnia	200
0/18	Przedsionek	200
0/19	Szatnia	200
0/20	Węzeł sanitarny	200
0/21	Przedsionek	200
0/22	Szatnia	200
0/23	Przedsionek	200
0/24	Klatka schodowa	150
0/25	Komunikacja	100
0/26	Sala sportowa	500
0/27	Składzik	100
0/28	Komunikacja	100

OCHRONA OD PORAŻEŃ
ZGODNIE Z PN-IEC/HD 60364
SZYBKIE SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE
ZASILANIA W UKŁADZIE SIECI TN-S

UWAGA
Wszystkie oprawy na sali sporotwej montować z siatkami zabezpieczającymi przed urzerzeniem piłki

PRACOWNIA PROJEKTOWO- KOSZTORYSOWA, "BUD-KOSZT"
ul.Polna 9, 55-114 Wisznia Mała, tel. (071) 7278271

TEMAT	Projekt wykonawczy hali sportowej przy szkole podstawowej w Piławie Górnej				STADIUM P.W.
INWESTOR	Gmina Piława Górna ul. Piastowska 29, 58–240 Piława Górna				BRANŻA ELEKTR.
WYKONAWCA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR.	DATA	PODPIS	NR RYS.
projektant	mgr inż. Robert Poloch	WKP/0178/PWOE/10 spec. instalacyjna	08. 2015		E/1
sprawdził	mgr inż. Marek Żelawski	WKP/0161/POOE/14 spec. instalacyjna	08. 2015		
asystent	mgr inż. Piotr Murach		08. 2015		
TREŚĆ RYSUNKU	INSTALACJE ELEKTRYCZNE - PARTER				1:100